

KISBAJCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISBAJCS	
Érkezett:	2019 OKT 07.
ikt. szám:	Ve/219-3/2019 Mell.:
Ügyintéző neve:	Tóth Nóra



**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG**

Iktatószám: 35800/4226-15/2019.ált. Tárgy: Pannon-Víz Zrt. – Győr-szögyci
vizbázis védőidomának felülvizsgálata
- határozat
Vízikönyvi szám: Kisbajcs-4.
Ügyintéző: Király Zsófia/ dr. Tavasziné dr. Timár
Karolina
Telefon: +36-96-518-297

H A T Á R O Z A T

1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: hatóság) a Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4., KÜJ: 100227271, a továbbiakban: engedélyes) kérelmének helyt ad, és a Vízimolnár Mérnöki és Tanácsadó Iroda Bt. által készített „Győr-Szögyci vizbázis vizbázisvédelmi felülvizsgálata – Műszaki leírás” című tervdokumentáció alapján

a 4E (Kisbajcs K-55), 5E (Kisbajcs K-18), 6E/A (Kisbajcs K-51), 7E (Kisbajcs K-7), 8E (Vének K-12), 9E (Vének K-13), 10E/A (Vének K-35), 11E (Vének K-15), 12E (Vének K-16), 13E (Vének K-17), 14E (Vének K-18), 15E/A (Vének K-37), 16E (Vének K-23), 17E/A (Vének K-36), 19F (Vének K-26), 23E (Vének K-27), 24E (Vének K-28) és 25E (Vének K-29) kutak vizbázisának védőidomát,

az alábbiak szerint jelöli ki:

1./1. Engedélyes neve: Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.)

1./2. A védendő vízmennyiség: 35.000 m³/nap (7.750.000 m³/év)

1./3. A vízkészlet típusa: parti szűrésű víz

1./4. Vízkivétel célja: közcélú vízáradás

1./5. Vízbázis termelő kútjai:

Kút helyi neve	Kataszteri száma	Kút helyi neve	Kataszteri száma
4E	Kisbajcs K-55	13E	Vének K-17
5E	Kisbajcs K-18	14E	Vének K-18
6E/A	Kisbajcs K-51	15E/A	Vének K-37
7E	Kisbajcs K-7	16E	Vének K-23
8E	Vének K-12	17E/A	Vének K-36
9E	Vének K-13	19F	Vének K-26
10E/A	Vének K-35	23E	Vének K-27
11E	Vének K-15	24E	Vének K-28
12E	Vének K-16	25E	Vének K-29

1./6. Engedély száma: 35800/4365-8/2018.ált. és 35800/5979-5/2017.ált. számú határozatokkal módosított 35800/112-14/2016.ált. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély.

1./7. A vízbázis üzemeltetője: Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.)

2./ A védőidomok és védővezetek horizontális és vertikális kiterjedése:

2./1. Belső védőterület határai:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási vonalak elérik a felszínt. A termelő kútnál a kötelezően kialakítandó minimum 10 m sugarú körnek megfelelő belső védőterület biztosított. A 20 napos védőterület felső határa a terepszint, alsó határa a negyedkorú képződmények feküszintje.

A belső védőterület által érintett ingatlanok:

Kisbajcs

077/5	078/2	078/3	078/4	0123/4
0123/6	0123/21	0123/22	0123/23	356

Vének

032/2	039/2
-------	-------

A belső védőterület határoló EOY koordináta pontjai:

Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]	Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]
B1	268292,63	549600,84	B12	267871,18	551133,37
B2	268055,75	549501,79	B13	267903,84	550903,79
B3	267973,74	549701,12	B14	268122,60	550205,47
B4	268065,02	549742,96	B15	268284,76	549810,78
B5	267974,78	550000,77	B16	268213,14	549777,56
B6	267901,51	550234,44	B17	267701,61	550902,18
B7	267828,50	550511,14	B18	267632,74	551096,04
B8	267710,18	550887,84	B19	267568,24	551270,91
B9	267738,76	551003,17	B20	267647,41	551544,56
B10	267774,71	551128,65	B21	267819,10	551480,12
B11	267829,06	551478,71	B22	267765,45	551135,10

2./2. Külső védőterület határai:

A 180 napos elérési időhöz tartozó áramvonalak elérik a felszínt, védőterületet kell kijelölni. A 180 napos védőterület felső határa a terepszint, alsó határa a negyedkorú képződmények feküszintje.

A külső védőterület által érintett ingatlanok:

Kisbajcs

058	0123/24	336/30	354/3	406
073/5	0123/25	336/31	354/4	407
073/6	323/5	336/32	354/5	408
073/7	336/22	336/33	354/6	409
073/8	336/23	336/34	354/7	411
073/9	336/24	343/4	355	412
073/10	336/25	344/5	401	
073/11	336/26	344/6	402	
073/12	336/27	345/3	403	
073/13	336/28	346/2	404	
073/14	336/29	347/1	405	

Vének

019	029/3	029/6	032/6	039/7
029/1	029/4	029/7	039/3	039/25
029/2	029/5	029/8	039/4	

A külső védőterület határoló koordináta pontjai:

Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]	Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]
K1	267974,78	550000,77	K14	268169,63	550912,19
K2	267901,51	550234,44	K15	268241,06	550379,04
K3	267828,50	550511,14	K16	268317,22	550192,21
K4	267794,01	550619,07	K17	268362,13	550073,74
K5	267663,47	550645,82	K18	268453,97	549987,94
K6	267688,25	550801,41	K19	268504,99	549712,18
K7	267407,06	550881,58	K20	268430,51	549658,24
K8	267441,96	551288,98	K21	268411,35	549568,25
K9	267477,52	551284,13	K22	268195,40	549467,27
K10	267547,08	551577,73	K23	268167,17	549534,89
K11	267974,93	551665,66	K24	268055,75	549501,79
K12	267990,52	551538,93	K25	267973,74	549701,12
K13	268008,30	551127,63	K26	268065,02	549742,96

2./3. Hidrogeológiai védőterületek:

2./3./1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

Az 5 éves áramlási időhöz tartozó áramvonalak elérik a felszínt, védőterületet kell kijelölni.
Az 5 éves védőterület felső határa a terepszint, alsó határa a negyedkorú képződmények feküszintje.

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok:**Kisbajcs**

041	073/16	077/11	093/10	0127/2	312	327	336/16	343/2	509
042	073/17	077/12	093/11	0142	313	328	336/17	343/3	510
049/1	073/18	077/13	0123/4	0144	314	329	336/18	344/1	511
055/1	073/20	079/1	0123/10	301	315	330	336/19	344/4	512
056/1	073/22	079/2	0123/11	302	316	331	336/20	345/2	513
056/2	073/24	079/3	0123/12	303	317	332	336/21	345/4	514
057	073/25	079/4	0123/13	304/1	318	333	336/22	346/1	515
058	073/26	079/5	0123/14	304/2	319/1	334	336/23	501	520
059	073/27	079/6	0123/15	304/3	319/2	335	337/2	502	521
060	073/28	079/7	0123/16	304/5	320	336/1	338/1	503	522
066	076	079/8	0123/17	304/6	321	336/11	339/1	504	
073/2	077/7	079/9	0123/18	308	322	336/12	339/2	505	
073/3	077/8	090	0123/19	309	324/1	336/13	340/1	506	
073/4	077/9	093/3	0123/20	310	325	336/14	341/2	507	
073/15	077/10	093/9	0123/24	311	326	336/15	342/1	508	

Vének

05/1	032/4	035/6	035/14	039/9	043/10	043/8	046/13	046/21	049/4
020/5	032/5	035/7	035/15	039/12	043/13	043/9	046/14	046/3	050/39
025	034	035/8	035/16	039/13	043/15	044	046/15	046/5	053/1
028	035/1	035/9	035/17	039/26	043/3	045/1	046/17	046/6	054/8
029/9	035/2	035/10	039/2	039/27	043/4	046/1	046/18	046/7	055
029/10	035/3	035/11	039/5	039/28	043/5	046/10	046/19	046/8	056/3
029/11	035/4	035/12	039/6	041	043/6	046/11	046/2	046/9	056/4
032/3	035/5	035/13	039/8	042	043/7	046/12	046/20	048	056/9

Védőterület határoló EOY koordináta pontjai:

Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]	Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]
HA1	268910,73	549245,93	HA13	266674,90	550333,87
HA2	268608,10	549069,12	HA14	266759,33	550622,81
HA3	268342,40	548920,88	HA15	266555,78	550691,25
HA4	268293,75	548837,99	HA16	266595,42	551394,31
HA5	267970,79	548949,88	HA17	266797,08	551399,08
HA6	267913,53	548919,15	HA18	266816,00	551690,18
HA7	267690,09	549338,37	HA19	266958,01	551695,08
HA8	267604,31	549319,21	HA20	267130,07	551954,45
HA9	267443,51	549636,72	HA21	267257,58	551939,87
HA10	267338,90	549622,67	HA22	267490,08	552215,03
HA11	266792,26	549787,34	HA23	268200,26	552056,03
HA12	266960,40	550255,70	HA24	268371,32	551555,25

HA25	268567,28	550992,88
HA26	268814,24	550321,16
HA27	269018,20	549846,85
HA28	269139,70	549665,75
HA29	268982,21	549462,60

2./3./2. Hidrogeológiai „B” védőterület:

Az 50 éves áramlási időhöz tartozó áramvonalak elérik a felszínt, így védőterület kell kijelölni.

Az 50 éves védőterület felső határa a terepszint, alsó határa a negyedkorú képződmények feküszintje.

Érintett ingatlanok:

Győr

0591/7	0612/18	0612/73	0612/108	0612/125	0616/9	0616/40	0616/62	0620/1
0591/8	0612/20	0612/74	0612/109	0612/126	0616/10	0616/41	0616/65	0620/7
0591/9	0612/21	0612/78	0612/110	0612/127	0616/11	0616/42	0616/66	0622
0591/10	0612/23	0612/79	0612/114	0612/128	0616/12	0616/43	0616/67	0648
0591/11	0612/24	0612/80	0612/115	0612/129	0616/13	0616/44	0616/68	0683
0591/12	0612/25	0612/81	0612/116	0615	0616/14	0616/51	0616/69	0684
0591/21	0612/26	0612/82	0612/117	0616/1	0616/20	0616/52	0616/70	
0611/6	0612/30	0612/83	0612/118	0616/2	0616/23	0616/53	0616/71	
0612/1	0612/32	0612/84	0612/119	0616/3	0616/28	0616/54	0616/72	
0612/2	0612/33	0612/85	0612/120	0616/4	0616/29	0616/55	0616/73	
0612/3	0612/34	0612/86	0612/121	0616/5	0616/31	0616/56	0616/74	
0612/4	0612/40	0612/99	0612/122	0616/6	0616/32	0616/59	0616/75	
0612/5	0612/41	0612/100	0612/123	0616/7	0616/33	0616/60	0616/76	
0612/11	0612/72	0612/101	0612/124	0616/8	0616/34	0616/61	0619	

Kisbajcs

05/3	017/4	037/8	045/6	051/5	084	093/18	0103/21	0103/42	0105/7
05/6	017/6	037/9	045/7	051/6	085	093/19	0103/22	0103/43	0106
08/1	017/7	037/10	045/8	051/7	086/1	0100/2	0103/23	0103/44	0108
08/2	017/8	038/1	045/10	051/8	086/2	0102	0103/24	0103/45	0110
08/3	017/12	038/2	045/11	054	087/2	0103/2	0103/25	0103/46	0111
08/4	017/13	038/3	045/12	056/3	090	0103/3	0103/26	0103/47	0113/3
08/5	017/14	039/7	045/14	061	093/1	0103/8	0103/27	0103/48	0113/4
08/6	017/15	039/8	045/15	062	093/4	0103/9	0103/28	0103/49	0113/5
010	017/16	039/9	045/16	063	093/5	0103/10	0103/29	0103/50	0115/2
011	017/17	039/12	045/17	066	093/6	0103/11	0103/30	0103/51	0115/5
012/2	027	039/15	045/18	067/1	093/7	0103/12	0103/31	0103/53	0115/7
012/4	028/3	039/16	046/2	067/2	093/8	0103/13	0103/32	0103/54	0115/8
012/5	033/10	039/17	046/3	067/3	093/11	0103/14	0103/33	0103/55	0115/9
012/13	033/11	039/18	048	070	093/12	0103/15	0103/34	0103/56	0115/10
012/14	033/12	040	050/2	071	093/13	0103/16	0103/35	0105/1	0115/11
012/15	033/13	041	051/1	073/1	093/14	0103/17	0103/37	0105/2	0115/12
013	035/2	042	051/2	073/21	093/15	0103/18	0103/38	0105/3	0115/13
015	035/3	044	051/3	077/10	093/16	0103/19	0103/39	0105/4	0115/14
017/1	035/4	045/2	051/4	082/1	093/17	0103/20	0103/41	0105/5	0115/15

0116/4	0131/17	18	48	69	104/1	140	161	184/8	336/21
0116/5	0131/3	20	49/1	70/1	104/2	141/1	162	184/10	336/28
0116/6	0131/4	21	51/3	70/2	108	141/2	163	184/11	343/4
0116/7	0131/5	22/1	51/4	71	109	142	164	184/12	343/5
0116/8	0131/6	22/2	51/5	72	110	144	165/1	185/2	347/1
0116/9	0131/7	23	51/6	73	111	145/1	165/2	185/3	347/2
0118/1	0131/8	24	52/1	74	112/2	145/2	166	185/4	348/1
0119/2	0131/9	25	52/2	75	112/3	145/3	168	185/5	348/2
0120/1	0142	26	52/3	77/2	112/4	147	169	185/6	349/1
0120/3	0144	27/1	52/4	85	113	148	170	185/7	350
0120/4	1/3	27/2	52/5	86	114	150/4	171	194	352
0120/5	1/4	28/1	52/6	87/1	115/1	150/5	172	197	354/3
0120/6	1/6	28/2	52/7	87/2	115/2	151	173	198	349/2
0120/7	1/7	29	52/8	87/3	116/2	152/3	174/2	199	354/4
0120/8	2	31	52/9	88	117	152/4	174/3	200	354/5
0120/10	3	32	52/10	89	118	152/5	174/4	201	354/6
0120/11	4	33/3	57/3	90/1	119	153	174/5	202	354/7
0120/12	9/1	33/4	57/5	90/2	120	154/2	174/6	203	355
0120/13	9/2	33/5	57/7	91	121	154/3	174/8	204	410
0121/2	10/1	33/6	57/17	92/1	122	155/1	174/9	205	516
0123/6	10/3	33/7	57/18	92/2	123	155/4	174/10	206	517
0123/8	10/4	33/8	58	93	124	155/8	174/11	207/1	518
0123/9	10/5	33/10	59/3	94/1	126	155/9	175	207/2	519
0123/25	10/6	34	59/4	94/2	127	155/10	176	207/3	520
0126/1	12	41	59/8	95	128	155/11	177	207/4	521
0126/2	13	42	59/9	96	130	155/12	178	207/5	522
0127/1	14/1	43/1	60/2	99	131/1	156/1	179	207/6	551/1
0131/10	14/2	43/2	61	100/1	131/2	156/2	180	207/9	551/2
0131/11	15/1	44/1	62/1	100/2	131/3	156/3	181	207/11	552
0131/12	15/2	44/2	62/2	101/1	134	157/1	182	207/12	
0131/13	16/1	45	63/1	101/2	135	157/2	183	207/13	
0131/14	16/2	46	63/2	102/1	137	158	184/1	207/14	
0131/15	17/1	47/1	64	102/2	138	159	184/4	207/15	
0131/16	17/2	47/2	68	103	139	160	184/6	207/16	

Nagybajcs

03	07/9	011/13	017/16	021/12	036/4	0121/8	7	23	38
04/4	07/10	011/14	017/17	021/13	036/6	0121/9	9	24	39
04/6	07/12	011/15	018	021/14	036/8	0121/10	11	25	40
04/7	07/13	011/16	020/1	021/15	036/9	0121/11	12	26	41/1
04/8	07/14	011/17	020/2	021/16	036/10	0121/12	13	27/1	41/2
04/9	07/15	011/18	020/3	021/17	0110/42	0121/13	14	27/2	42/1
04/10	07/16	012/13	020/4	021/18	0110/46	0121/14	15/1	28	42/2
05	07/17	012/14	021/2	021/19	0110/51	0121/15	15/2	29	42/3
06	011/1	012/15	021/3	021/20	0110/52	0121/16	16/1	30	51
07	011/2	013	021/4	026	0111/1	0127	16/2	31	52
07/1	011/3	014	021/5	031	0111/2	1/2	17	32/3	55
07/3	011/4	015	021/6	032/1	0121/1	1/3	18	32/4	56
07/4	011/5	017/1	021/7	032/2	0121/3	1/4	19	33	59/2
07/5	011/6	017/12	021/8	032/3	0121/4	3	20/1	34	61
07/6	011/7	017/13	021/9	035/1	0121/5	4	20/2	35	278
07/7	011/9	017/14	021/10	036/1	0121/6	5	21	36	279
07/8	011/12	017/15	021/11	036/2	0121/7	6	22	37/2	280

281	317	351/10	382	431	467/13	505	556/3	588	634
282	318	351/11	383	433	467/14	506	556/4	589	635
283/1	319	351/4	384	435	467/15	507	556/5	590	636
283/2	320	351/5	385	436	467/16	508	557	591	637
284	321	351/8	386	437	467/17	509	558	592	638
285/1	322	351/9	387	438	467/18	512	560	593	640
289	323	354	388	439	467/19	514	561/1	594	641
290	324	355	389	440	467/2	520	561/2	595	642
291	325	356	390	441	467/20	521	562	596/1	643
292	326	357/1	391	442	467/21	522	563	596/2	644
293/1	327	357/2	392	444	467/22	523	564/1	600	645/1
293/2	328	358	393	445/1	467/23	524/1	564/2	601	645/2
296	329	359/1	394	445/2	467/24	524/2	565/1	602	646
298/1	330	359/2	395/1	448/1	467/25	524/3	565/2	604	647
298/2	331	360/1	395/2	448/2	469	525/1	566	605	648
299	332/1	360/2	396	449	475/1	525/2	567	606	649
300	332/2	361	397	450/1	475/2	526	568	607	650/1
301	333/1	362	398/1	450/2	475/3	527	571	608	650/2
303/1	333/2	363/1	398/2	450/3	475/4	528	572	609	651
303/2	333/3	363/2	399	450/4	477	529/1	573	610	652
304	333/4	364	401	450/5	485/3	529/2	574	611	653
305	333/5	365	402/1	452	485/4	536/1	575/5	612	654
306	333/6	366/1	402/3	453	485/5	536/2	575/1	613	655
307	333/7	366/2	406	454	488	537	575/3	614	656
308	333/8	367/1	407	455	491/3	538	575/4	615	661
309/1	337	367/2	408	456	491/4	540	575/6	616	662
309/2	338	368/1	409	457	491/5	541	575/7	617	663
310/2	339/1	368/2	411	458	491/6	542	575/8	618	664
311	339/2	369/1	413	459	491/7	546/1	575/9	619	665
312/1	340	369/2	414	461	496/1	546/2	576	620	666
312/2	341	370	415	465	496/2	546/3	577	621	667
313/2	342	371	416	466	497/7	547	578	622	668
314	343	372	417	167/1	497/8	548	579	623	669
315/1	344	373	418	467/3	197/10	549	580	626	670
315/2	345	374	421	467/4	498/1	550	581	627	671/1
315/3	346	375	422	467/5	499	551	582	628	671/4
315/4	347	376	424	467/6	500	552/1	583	629	672
316/2	348	377	425/1	467/8	501	553	584	630	
316/3	349	378	425/2	467/10	502	554	585	631	
316/6	350	379	427	467/11	503	555	586	632	
316/7	351/1	381	430	467/12	504	556/2	587	633	

Vének

09	039/15	039/24	050/1	050/19	050/29	054/5	060	126	135
012	039/16	043/1	050/11	050/20	050/31	054/6	062/4	127	136
013/1	039/17	043/14	050/12	050/21	050/32	054/7	065	128	137
013/2	039/18	043/2	050/13	050/22	050/33	056/2	81	129	138
017	039/19	049/3	050/14	050/23	050/36	056/5	82	130	
018/1	039/20	049/5	050/15	050/25	050/37	056/6	122	131	
018/2	039/21	050/7	050/16	050/26	054/1	056/7	123	132	
038	039/22	050/8	050/17	050/27	054/2	056/8	125/1	133	
039/14	039/23	050/9	050/18	050/28	054/3	059	125/2	134	

A védőterület határoló EOY koordináta pontok:

Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]	Pont száma	EOV X [m]	EOV Y [m]
HB1	265873,54	548661,04	HB32	269018,20	549846,85
HB2	265910,18	548748,90	HB33	269139,70	549665,75
HB3	265833,72	548866,03	HB34	269822,05	549069,30
HB4	265726,04	548923,82	HB35	270222,01	548771,64
HB5	265691,71	549239,31	HB36	270027,23	548409,40
HB6	265791,35	549449,34	HB37	270027,23	548394,10
HB7	265905,26	549783,56	HB38	269977,02	548344,58
HB8	266039,90	550088,83	HB39	269942,09	548281,95
HB9	266174,10	550338,71	HB40	270016,32	548204,75
HB10	266264,92	550582,75	HB41	270054,15	548150,86
HB11	266327,34	550929,47	HB42	270047,60	548137,02
HB12	266355,49	551259,70	HB43	270121,63	547988,67
HB13	266361,73	551670,45	HB44	270082,08	547975,86
HB14	266350,95	552380,07	HB45	270079,76	547963,05
HB15	266347,77	552466,18	HB46	270057,65	547950,24
HB16	266629,83	552491,97	HB47	270059,98	547896,69
HB17	266809,22	552723,06	HB48	270037,88	547889,70
HB18	266937,53	552694,40	HB49	270043,69	547859,43
HB19	266945,17	552719,26	HB50	270020,43	547852,45
HB20	267014,91	552705,87	HB51	270066,96	547809,37
HB21	267030,20	552790,02	HB52	270078,59	547807,04
HB22	267151,53	552768,02	HB53	270097,20	547682,47
HB23	267161,64	552900,47	HB54	270101,86	547682,47
HB24	267373,02	552868,36	HB55	270117,41	547610,55
HB25	267380,03	552921,56	HB56	269818,16	547500,11
HB26	267858,21	552810,21	HB57	269729,64	547472,56
HB27	268041,45	552779,32	HB58	269699,64	547445,95
HB28	268091,91	552560,48	HB59	269673,52	547429,61
HB29	268200,26	552056,03	HB60	269528,28	547284,24
HB30	268567,28	550992,88	HB61	269518,37	547300,76
HB31	268814,24	550321,16	HB62	269372,60	547163,34

HB63	269245,47	547025,67	HB76	267379,28	547458,56
HB64	268883,29	547008,70	HB77	267374,75	547475,81
HB65	268453,32	546743,86	HB78	267293,23	547602,00
HB66	268320,51	546845,25	HB79	267180,83	547536,79
HB67	268176,22	546850,68	HB80	267143,36	547592,22
HB68	268042,10	547010,22	HB81	267105,89	547567,76
HB69	268023,72	547005,12	HB82	267079,83	547597,11
HB70	267856,04	547097,62	HB83	266361,53	547985,06
HB71	267847,16	547083,41	HB84	266175,57	548244,76
HB72	267720,94	547158,97	HB85	266175,57	548294,72
HB73	267719,39	547155,12	HB86	265931,13	548415,12
HB74	267495,13	547332,13	HB87	266057,83	548553,45
HB75	267502,38	547339,39			

3./ A védőterületeken tiltott és korlátozott tevékenységek:

-Az egyes védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

-A védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója köteles tűrni, hogy az engedélyes vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.

-A védőterületeken folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet**) 11-13.§-ának, 5. számú mellékletének, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

3./1. A belső védőterületre vonatkozó intézkedések:

A belső védőterület kerítéssel történt bekerítését fent kell tartani, szükség esetén a biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.

A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

A belső védőterületen:

- elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen

elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

- a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezessenek.

- a védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.

- vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;

- rendszeresen a vízelétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

3./2. Külső védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

A külső védőterületen olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, - melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet -, tilos.

Kutató fúrás vagy új kút a – vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házikertek, kiskertművelés
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Veszélyeshulladék-lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása
- Salak, hamu lerakása
- Komposztálótelep

- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígrágya- és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer-tárolás és –hulladékelhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haletetés
- Gépkocsiparkoló
- Üzemanyagtöltő-állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia
- Bányászat
- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakó- vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Vasút

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása
- Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út
- Fúrás, új kút létesítése

3./3. A hidrogeológiai védőterületen:

1. Tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
2. Tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében

- csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
 - 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,
 - olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
3. Olyan vegyi anyaggal dolgozni, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki csak zárt építményben szabad.
4. Növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, amely mellett a víz minősége nem károsodik.
5. Önellátást meghaladó állattartás és víziszármazás telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
6. Meglévő, vagy új tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a hatóság hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
- a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy
 - az üzemeltető a hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizhesse, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe.
7. A vízre veszélyes anyagot szállító csővezeték a területen – a hatóság hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

3./3./1. Hidrogeológiai „A” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Veszélyeshulladék-lerakó
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígrágya- és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása

- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Üzemanyag-töltő-állomás
- Bányászat

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízkezeléssel
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállattartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haletetés
- Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárak-rendszerrel
- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsiparkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

3./3./2. Hidrogeológiai „B” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyeshulladék lerakó
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígrágya- és trágyalé leürítés

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító

- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítás, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és –termékek előállítás, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salk, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Műtrágyázás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haletetés
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

4./ A vízbázis engedélyese köteles az alábbi előírásokat betartani:

1. A vízilétesítmények és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak karbantartásáról gondoskodni kell.
2. A kút körül kialakított belső védőterületet az engedélyes köteles fenntartani.
3. Az engedélyes köteles a 35800/4365-8/2018.ált. és 35800/5979-5/2017.ált. számú határozatokkal módosított 35800/112-14/2016.ált. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyben tett előírásokat betartani.
4. A vízbázison mért vízminőségi, vízszint (nyugalmi és üzemi), víztermelési idősorok egy adatbázisban történő együttes gyűjtését, évenkénti áttekintését, állapotértékelését elvégezni.

5. A termelő kútban az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:

Minden mintavétel alkalmával: üzemi vízszint, víz hőmérséklet, pH értéket, fajlagos vezetőképesség

Rendszeres alapvizsgálat évente egy alkalommal:

coliform, escherichia coli, TSZ22°C, TSZ37°C, Pseudomonas aeruginosa, enterococcusok, arzén, egyensúlyi CO₂, szabad CO₂, kötött CO₂, Langelier index, összes lebegőanyag, összes oldott anyag, szilícium-dioxid, fluorid, foszfát

Ellenőrző vizsgálatok negyedévente:

coliform, escherichia coli, TSZ22°C, TSZ37°C, Pseudomonas aeruginosa, enterococcusok, ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, kémiai oxigénigény, lúgosság, összes keménység, nátrium, kálium, magnézium, kalcium, klorid, karbonát, hidrogén-karbonát, szulfát.

6. A vízbázis monitoring kútszisztemének üzemeltetésére kiadott 311-2/2014. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat be kell tartani.

7. A monitoring kutakban az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:

Negyedéves gyakorisággal: vízszint, hőmérséklet, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, KOI_{ps}, lúgosság, összes keménység, nátrium, kálium, magnézium, kalcium, klorid, karbonát, hidrogén-karbonát, szulfát.

Éves gyakorisággal: foszfát, SZOE, réz, cink, arzén, higany, kadmium, króm, ólom, nikkel, PAH.

8. A termelő kút és a monitoring kutak vizsgálati eredményeit a hatóság részére tárgyévét követő március 31-ig kell megküldeni.

9. A védőterületen ellenőrzést végezni és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

10. Legalább évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom felszíni vetületén folytatott tevékenységeket is.

11. A környezeti értékelést, a víztartó nyomásállapotát nyomon követni és annak eredménye alapján a biztonságban tartási terv előírásait tízévenként felül kell vizsgálni, mely felülvizsgálat eredményét a tárgy időszakot követő év március 31-ig meg kell küldeni a hatóságnak.

12. A védőidom, védőövezet veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának esetén az érintett hatóságokat értesíteni kell.

13. A termelő kutak trícium és radon vizsgálatát 10 évente kell elvégezni.

14. A kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül az Engedélyesnek a hatóság felé igazolnia kell a belső védőterületet érintő, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (Kisbajcs 078/2, 078/3, 0123/21, 0123/22, 0123/23 hrsz.-ú ingatlanok) tulajdonjogát.

5./ Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai:

5./1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály GY/NEF/01102-2/2019. számon közegészségügyi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához:

„A Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) kérelmére a Győr-szöggyei vízbázis védőidomának felülvizsgálata során a kijelöléséhez közegészségügyi szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: 30.700 Ft (azaz harmincezer-hétszáz Ft), melyet a kérelmező lerótt.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5./2./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY-02E/NT/1528-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból hozzájárult a védőterület kijelöléséhez:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9028 Győr, Arató u. 5., a továbbiakban: Szakhatóság) a Tisztelt Cím fent hivatkozott tárgyú megkeresésében szereplő Győr-Szögyei vízbázis hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálatához a csatolt Győr-Szögye Vízbázis vízbázisvédelmi felülvizsgálata megnevezésű műszaki leírás dokumentáció alapján

az alábbiak szerint hozzájárul.

A vízjogi engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A szakhatósági állásfoglalás 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.”

6./ A határozatot megalapozó dokumentációt a 35800/4365-8/2018.ált. és 35800/5979-5/2017.ált. számú határozatokkal módosított 35800/112-14/2016.ált. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély módosítását követő **10 éven belül, de legkésőbb 2036. december 31. napjáig** az engedélyesnek **felül kell vizsgálni**, és a felülvizsgálat eredményét a határozatot hozó hatóságnak meg kell küldeni.

7./ Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba **Kisbajcs-4.** számon jegyezze be.

8./ A határozat 2./ pontjában körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a 3./ pont szerint elrendelt – a védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az engedélyes /üzemeltető/ kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

9./ A hatóság a végleges határozattal megkeresi az illetékes ingatlanügy hatóságot a **Kisbajcs 077/5, 078/2, 078/3, 078/4, 0123/4, 0123/6, 0123/21, 0123/22, 0123/23, 356 hrsz.-ú és Vének**

032/2, 039/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a „vízbázis belső védőövezet”, mint jogi jelleg ingatlan nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

10./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 77. §-ában és 132-134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

11./ Az üzemeltető az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 700.000,- forintot, valamint a népegészségügyi (30.700,- Ft) és talajvédelmi (50.000,- Ft) szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díját megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

12./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezési eljárás díja 350.000 Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai esetében a fellebbezési eljárási díj ingatlanonként 5.000.- Ft, melyet a hatóság 10033001-00283614-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A fellebbezést indokolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

13./ A hatóság egyidejűleg gondoskodik jelen határozat nyilvános közzétételéről.

I N D O K O L Á S

Az engedélyes 2019. június 18. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a Győr-szögyei vízbázis védőidom kijelölését kérelmezte.

Kérelméhez mellékelte a Vízimolnár Mérnöki és Tanácsadó Iroda Bt. által készített, „Győr-Szögye vízbázis vízbázisvédelmi felülvizsgálata – Műszaki leírás” című tervdokumentáció elektronikus példányát.

A hatósági eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket végeztem el:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: **Vgtv.**) 28/D. § (4) és (5) bekezdései és az **Ákr.** 88. § (1) c) pontja, (2) és (3) bekezdései, a vízgazdálkodási hatósági

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a és az Ákr. 10. §-a alapján hirdetményi úton értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A kérelem vizsgálata után 35800/4226-4/2019.ált. számon a hatóság hiánypótlási felhívást küldött az engedélyesnek, aki a végzésben foglalt hiányosságokat határidőn belül pótolta. Megküldésre került egy olyan táblázat, melyben látszik, hogy melyik kút milyen helyrajzi számon található, és azoknak az ingatlanoknak ki a tulajdonosa.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság, mint szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 19. és 20. pontjai az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály GY/NEF/01102-2/2019. számon közegészségügyi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához. Állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) kérelmére a védőidom felülvizsgálata során, a hivatkozott számon megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (továbbiakban: Hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. melléklet 16. táblázat 19. pontja alapján.

A tárgyval kapcsolatban megküldött dokumentáció alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Győr regionális vízellátó rendszer egyik vízbázisa a Győr-Szőgye Vízmű. A Győr-Szőgyei vízbázis hidrogeológiai védőidom kijelölése a H-6584-5/2009. sz. határozattal megtörtént. 2015-ben új termelő kút (4E jelű kút) létesült a meglévő kútsortól nyugatra, továbbá 4 db melléfúrással is történt kútfelújítás (6E/A, 10E/A, 15E/A és 17E/A) ezért szükséges a védőterületek felülvizsgálata. A Vízmű tervezett éves víztermelése 7.750.000 m³. Ezt

figyelembe véve napi 35.000 m³ víztermelésre kell meghatározni a védőterületek méretét és elhelyezkedését.

A Győr-Szögye Vízbázisa a 4E, 5E, 6Ea, 7E, 8E, 9E, 10Ea, 11E, 12E, 13E, 14E, 15Ea, 16E, 17Ea, 19F, 23E, 24E és 25E jelzésű termelő kutakból áll. A Vízmű vízpótlásában jelentős szerepe van a Dunából és a Mosoni-Dunából történő beszívárgásnak.

A vízmű védőterületein lakott területek is elhelyezkednek. A települések csatornázottsága közel 100 %-os. Az ipari jellegű, illetve a mezőgazdasági területek esetleges szennyezését a monitoring kutak ellenőrzik. A monitoring kutak az elmúlt években nem jeleztek szennyezést. A monitoring rendszerhez 15 db kút tartozik.

A vízminőségi vizsgálatok és a hidrodinamikai modellezés alapján a termelő kutak szűrőzése által megcsapolt rétegekben a víz csak részben mélységi eredetű, ezért védőterületek kijelölése szükséges a víz jó minőségének megőrzése céljából.

Az 5 éves elérési időre számított áramvonalak jelentős része megközelíti a felszínt, az 50 éves elérési időre számított áramvonalak jelentős része eléri, vagy megközelíti a felszínt, tehát védőterület kijelölése indokolt. A 180 napos elérési időre számított áramvonalak közül egyik sem közelíti meg a felszínt 10 méternél jobban, de a geológiai viszonyok miatt (jó vízáteresztő negyedkori üledék) védőterület kijelölése indokolt.

Fentiekre tekintettel a Hatóság előírások közlése nélkül hozzájárult a védőidom kijelöléséhez. Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 2 nap. A Hatóság az ügyintézési határidőt a Korm. r. 2. §-a és 1. melléklet 16. táblázat 19. pontja alapján határozta meg.

A Hatóság az Ákr. 55. § (4) értelmében zárta ki a jogorvoslati lehetőséget és adott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

A döntés meghozatalánál a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltak lettek figyelembe véve.

A Hatóság hatáskörét az Ákr. 55. §-a, valamint a Korm. r. 1. melléklet 16. táblázat 7. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Hatóság az eljárás díj összegét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének XI.4. alapján állapította meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY-02E/NT/1528-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a védőterület kijelöléséhez. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Szakhatósághoz 2019. június 28. napján hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresés érkezett a Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) kérelmező által Győr-szögyei vízbázis hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata tárgyában.

A Szakhatóság a kérelmet és mellékleteit közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgálta és megállapította, hogy:

- *A modellezési program során a vízbázisról összegyűjtött információk és az alapján tett védőterület kijelölési javaslatok talajvédelmi érdekekkel nem ellentétesek.*
- *Tájékoztatom, hogy a Szakhatóság a GYF-01/440-11/2015. iktatószámom a Győr 0576/48, 0576/49, 0576/57, 0576/58, 0576/63, 0576/64, 0576/67, 0576/68, 0576/69 hrsz-ú termőföld ingatlanokra nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (fejőházi mosóvíz) termőföldön történő mezőgazdasági hasznosítására 2020. március 3. napjáig érvényes engedélyező határozat került kiadásra, valamint a GY-02E/NT/945-3/2018. iktatószámom a Vámoszabadi 0164/2, 0164/5, 0164/39, 0164/40, 0164/41, 0164/42, 0164/35, 0164/36, 0164/10, 0164/11, 0164/12, 0164/13, 0164/14, 0164615, 0164/33, 0164/34, 0164/20, 0164/37, 0164/38, 0164/22, 0164/23, 0164/24, 0164/27, 0164/30, 0164/31, 0164/32, 0168/18, 0168/19, 0168/20, 0168/21, 0168/22, 0168/24, 0168/25, 0168/26, 0168/27, 0168/28, 0168/29, 0168/30, 0168/31, 0168/32, 0168/33, 0170/4, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/9 hrsz-ú termőföld ingatlanokra vonatkozóan - hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék bejelentéséről igazolás került kiadásra.*

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező részben foglalt kikötések közlése mellett, hozzájárulását adta a Győr-Szögyei vízbázis hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálati engedélyének kiadásához.

A Szakhatóság az eljárás során a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit vizsgálta, kiemelten:

1. *a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 2. § 19. pontja, és a 43. § előírásai alapján.*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak fizetési szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, az 1. melléklet 12.11.5.1. pontja állapítja meg.

A Szakhatósági állásfoglalás az Ákr. 55. § (2) bekezdésén alapul.

Az elsőfokú talajvédelmi hatáskörben eljáró szakhatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban KR.) 52. §, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 4. táblázat 11. pontja, illetékességéte KR. 3. § (2) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Vgtv. 14. § (2) bekezdése alapján az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani.

A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet határozza meg.

E rendelet I. melléklet 4. pontja értelmében védőterület az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A vízbázis termelőkútjai a 35800/4365-8/2018.ált. és 35800/5979-5/2017.ált. számú határozatokkal módosított 35800/112-14/2016.ált. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Az engedélyes a vízbázis védendő vízmennyiségét a hivatkozott számú határozatban foglaltak figyelembevételével határozta meg.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően belső védőövezetet ki kell jelölni. A belső védőterülettel érintett **Kisbajcs 077/5, 0123/4, 0123/6** ingatlanok a Pannon-Víz Zrt., a **Kisbajcs 078/4, 356 hrsz.-ú** Kisbajcs Község Önkormányzata, a **Vének 039/2 hrsz.-ú** ingatlan Vének Község Önkormányzatának tulajdonát képezik, a **Vének 032/2 hrsz.-ú** ingatlan állami tulajdon.

A Kisbajcs 078/2, 078/3, 0123/22 hrsz.-ú ingatlanok a Bácsai Agrár Zrt., a **Kisbajcs 0123/21 és 0123/23 hrsz.-ú** ingatlanok Vámosi Imre és Vámosi Gábor tulajdonát képezik. A Pannon-Víz Zrt. PV/52-1/2019/1100 számú levelében vételi ajánlatot tett a Bácsai Agrár Zrt.-nek, illetve Vámosi Imrének és Vámosi Gábornak a fenti ingatlanok megvásárlására. Az érintettek a vételi ajánlatot elfogadták. A nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok feletti tulajdonjog igazolását a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11. § (2) d) pontja alapján írta elő a hatóság.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján kijelölésre került a külső védőterület és a hidrogeológiai védőterület „A” és „B” védőzónái, mivel az adott védőidomnak van metszete a felszínen.

A külső védőterület, valamint az 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterületek kijelöléséről, továbbá az azon végezhető tevékenységekről a hatóság rendelkezett.

A kútból termelt nyersvíz minősége a vizsgált komponensek tekintetében megfelel a jogszabályi követelményeknek, kivéve ammónium koncentráció tekintetében a 12E, a 13E, a 14E, a 16E, a 23E és a 24E kutak tekintetében.

A trícium-izotópmérések eredményei alapján elmondható, hogy a termelőktől kitermelt víz részben a határoló vízfolyásokból és a felszíni beszivárgásból származik.

A hatóság a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak szerint rögzítette a védőidom, és a védőövezet határait, a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10., 11., 12. és 13. § és az 5. számú melléklete alapján meghatározta a védőidomokban és védőövezetben tiltott/korlátozott tevékenységet.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 17. § alapján meghatározta a vízbázist üzemeltető, továbbá a 16. § (1) és 17. § (2) bekezdéseinek megfelelően rögzítette az érintett ingatlanok tulajdonosainak, egyéb jogcímen használóinak kötelezettségeit.

A korlátozással érintett ingatlanok jelenlegi nyilvántartott művelési ágának megfelelő minőségéből (gyep, legelő, erdő, szántó) következő tevékenységek gyakorlását a védőidom kialakítása alapvetően nem befolyásolja; a határozat ugyanis elsősorban olyan tevékenységeket tilt, illetve köt feltételekhez, amelyek gyakorlásához külön hatósági engedély szükséges, így az ingatlanok tulajdonosai a tulajdonhoz fűződő jogaik (rendelkezési jog, birtoklás, használat, illetve a hasznok szedése) gyakorlásában alapvetően nem korlátozottak.

A benyújtott dokumentáció vízgazdálkodási érdeket nem sért, az engedély kiadását a rendelkező részben megadott műszaki tartalommal javasoljuk kiadni.

Jelen határozat hatályát a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. 9. § alapján határoztam meg, amely kimondja, hogy a védőterületet és a kijelölést megalapozó dokumentációt – a 8. § (4) bekezdés l) pontja szerinti felülvizsgálattól függetlenül – az üzemeltetési engedély kiadását követő tizedik évben az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően, a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően a vízügyi hatóság dönt a kijelölt védőidom, védőterület esetleges módosításáról.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2a) bekezdése, illetve a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18.§-a alapján rendelkezett a hatóság.

A Vgtv. 27. §-a értelmében a 25. § (3) bekezdése szerinti védőterületen való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a vízügyi hatóságnak az érintett ingatlanra vonatkozó jogerős határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés g) pontja alapján üzemelő vízkivétel esetén a vízjogi üzemeltetési engedéllyel erre jogot szerzett engedélyes viseli a védőterület, védőidom, védősáv meghatározásával, kialakításával, fenntartásával járó költségeket, ezért a hatóság e határozat 10. pontjában az engedélyest felhívta az ott megjelölt ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési eljárás megindítására.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint, üzemelő vízkivétel esetén a vízjogi üzemeltetési engedéllyel erre jogot szerzett engedélyes viseli a védőterület, védőidom, védősáv meghatározásával, kialakításával, fenntartásával járó költségeket, melynek alapján a védőövezet jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének költségeit is az üzemeltető köteles megtéríteni.

A hatóság a kártalanítással kapcsolatban a Vgtv. 25. § (3) bekezdésében, a Vhr. 9. § (5) és 17. § (1) bekezdésében, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdés, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján rendelkezett.

Az engedélyes a BM rendelet szerint megállapított szolgáltatási díjat, valamint a népegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságok igazgatási díját megfizette. A népegészségügyi díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 4. pontja alapján, a talajvédelmi szakhatóság igazgatási szolgáltatási díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 12.11.3. pontja alapján kell megállapítani. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. Az eljáró hatóság a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a BM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése alapján állapította meg.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A hatóság döntése az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Jelen határozat hirdetményi úton történő közléséről a hatóság a Vhr. 1/F. § (2) bekezdése, valamint az Ákr. 88. § (1) c) pontja és (3) bekezdése alapján rendelkezett.

A hatóság területi vízügyi hatósági hatáskörét a Vgtv. 28. §-a és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a területi vízvédelmi hatósági hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3a) bekezdése, a Hatóság illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja alapján állapítottam meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak véglegessé válását követően – intézkedem.

Kelt: Győr, az elektronikus dátumbélyegző szerinti napon

Tisztelettel:

**Sallai Péter tűzoltó dandártábornok,
tanácsos
igazgató**

nevében és megbízásából:

Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 518-297 Fax: +36(96) 315-557
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu